

Krav til tegningsmateriale til levering til Tølløse Vandværk.

AutoCad-tegning

Opfyldte LER 2.0

Tegningsmateriale ønskes ud over den normale levering med tegningshoved, evt. grundkortlag m.m., leveret som en AutoCAD-tegning kun indeholdende lednings- og komponentlag i et af koordinatsystemerne/projektionerne:

UTM Zone 32 Euref89 (EPSG: 25832) eller DKTM3 – Sjælland (EPSG: 4095), begge projektioner med enheden meter.

Det angives ved leverancen, om der er valgt det ene eller andet koordinatsystem.

Lagnavnet skal tydeligt angive hvilken slags ledninger/komponenter, der ligger i det pågældende lag, der skal angives dybde x, y & Z koordinater
'Forsyningsledning', 'Jordledning', 'Stikledning', 'Stophane', 'Brandhane', 'Hovedstophaner', 'Måler', 'Målerbrønd'.

Ledninger indgår i tegningen som standard polylinier, og komponenter indgår som punktregistreringer. I de pågældende lag indgår ikke andre tegningselementer, såsom tekst, flader, buer, cirkler og andet.

Tølløse Vandværk a.m.b.a.

Sofievej 11 - 4340 Tølløse

 [5918 6083](tel:59186083) |  mail@tvand.dk |  www.tvand.dk

 [Tølløse vandværk amba](https://www.facebook.com/TolløseVandværk)